



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № **6447** от «**10**» июня **2016**г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ГазАртСтрой»**

Авиаконструктора Микояна ул., д.12, Москва, 125252 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1кВ.
4. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Проверка цепи фаза - нуль в ЭУ до 1 кВ с системой TN.
7. Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений.
8. Испытания устройств защитного отключения (УЗО).
9. Испытания синхронных генераторов и компенсаторов.
10. Испытания электродвигателей переменного тока напряжением до 35 кВ
11. Испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов, мощностью до 1600 кВА напряжением до 35 кВ.
12. Испытания измерительных трансформаторов тока.
13. Испытания измерительных трансформаторов напряжения
14. Испытания машин постоянного тока.
15. Испытания воздушных выключателей напряжением до 35 кВ.
16. Испытания элегазовых выключателей напряжением до 35 кВ.
17. Испытания вакуумных выключателей напряжением до 35 кВ.
18. Испытания выключателей нагрузки.
19. Испытания масляных выключателей напряжением до 35 кВ.
20. Испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей напряжением до 35 кВ.
21. Испытания КРУ и КРУН напряжением до 35 кВ.

22. Испытания комплектных токопроводов (шинопроводов).
23. Испытания сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ.
24. Испытания конденсаторов.
25. Испытание сухих токоограничивающих реакторов напряжением.
26. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений.
27. Испытания вводов и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ.
28. Испытания подвесных и опорных изоляторов напряжением до 35 кВ.
29. Испытания силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 31-ЭЛ от «10» июня 2016г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 02.04.2015г. № 158.

Срок действия Свидетельства установлен до «10» июня 2019г.

Председатель комиссии
М.П.



О.Ю. Кудинов

